

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633208 г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, 4а
 Тел/факс: 2-55-27, тел. 2-55-36
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/540601001
 E-mail filial_cg-isk@mail.ru

Аттестат аккредитации
 № RA.RU.511324 выдан 19 мая 2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


№ 2301 от 17 июня 2016 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе
1.2	Адрес	633204, НСО, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а
1.3	Цель исследований	внеплановое госзадание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Определение о назначении экспертизы № 351-1749 от 15.06.2016г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП Бурмистровское
2.2	Адрес объекта	633246, НСО, Искитимский р-н, Бурмистрово д, Центральная ул, д. 11 (р-он местонахождения: Искитимский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633246, НСО, Искитимский, Бурмистрово д, скважина № 70-89
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	004145.С.15.06.2016
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	
3.8	Объем (количество)	1,5л
3.9	Дата и время отбора	15 июня 2016 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Кулиш Т. Ю., врач по общей гигиене; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Искитимском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Кондакова В.М./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ / Селюнин С.А./

(Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра _____ / Майер М.Я. /)



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:		633204, НСО, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а			
Номер направления:		ВГЗ 029268			
Объем (количество) пробы:		1,5л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию		15 июня 2016 г.	13	час	20 мин
Даты проведения исследований		Начало:	15 июня 2016 г.	Окончание:	16 июня 2016 г.
Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ Св. № 149414 от 26.06.2015 до 26.06.2016					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004145.С.15.06.2016	вода холодная питьевая				
	Марганец	<u>0,73±0,11</u>	≤ 0,10	мг/л	ГОСТ 4974-2014

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

